



Wasserversorgung Seelisberg

Information zur Trinkwasserqualität 2021

Allgemeines: Versorgte Einwohner /-innen ca. 550 Personen
Abgegebene Wassermenge ca. 63'000 m³

Mikrobiologische Beurteilung: Die periodisch vom Laboratorium der Urkantone und der Wasserversorgung Seelisberg durchgeführten Wasseranalysen bestätigen, dass das Trinkwasser im Verteilnetz zum Zeitpunkt der Probenahme den Anforderungen der Hygieneverordnung (HyV, SR 817.024.1) entspricht und als hygienisch einwandfreies Trinkwasser zu bewerten ist.
(Probenahmen: 04.02./ 04.05./ 23.06./ 01.09. + 17.11.2021)

Chemische Beurteilung: Die periodisch vom Laboratorium der Urkantone durchgeführten Wasseranalysen bestätigen, dass das Trinkwasser zum Zeitpunkt der Probenahme den Anforderungen der Fremd- und Inhaltsstoffverordnung (FIV, SR 817.021.23) entspricht

	Quelle Egglen	Quellen Nassplatten Eggental	Grundwasser Stalden	
ph-Wert	8.2	8.2	7.7	
Nitrat	3.7	2.9	4.0 mg NO ₂ ⁻ /l	(TW; GW Kleinkind 40 mg)
Nitrit	< 0.015	< 0.015	< 0.015 mg NO ₃ ⁻ /l	(TW; GW Kleinkind 0.1 mg)
Calcium	39	49	64 mg Ca/l	
Magnesium	6	6	2 mg Mg/l	
Gesamthärte	12.0	14.7	16.5 °fH	<u>Gesamthärte in °fH</u> 7-15 weiches Wasser 15-25 mittelhartes Wasser

(Werte aus Probenahme am 29.09.2020)

Herkunft des Wassers: 2.7% Grundwasser (Stalden)
48.2% Quellwasser (Egglen)
49.1% Quellwasser (Nassplatten / Eggental)

Behandlung des Wassers: UV-Entkeimung (Grundwasser + Quellwasser)

Besonderes:

Weitere Auskünfte: Gemeindekanzlei Seelisberg
Dorfstrasse 66
6377 Seelisberg
Telefon: 041 820 12 66
Fax: 041 820 52 67
E-Mail: info@seelisberg.ch

Brunnenmeister:
Pascal Bader
Telefon: 079 257 26 20
E-Mail: p.bader@bader-sanitaer.ch

Brunnenmeister - Stv.
Hans Truttmann
Telefon: 079 719 29 17
E-Mail: hans.truttmann@abwasser-uri.ch